


# ESPLOSO RICAMBI BRUCIATORI

Modello

## **RAMPA GAS BRUCIATORI MAX GAS**

R8216402-01IT - Edizione 01 - 01/07/2009

312 3560		GRUPPO RAMPA GAS MB-DLE 405 40/120	...	...
312 3944		GRUPPO RAMPA GAS MB-DLE 403 40/120	...	...
312 3946		GRUPPO RAMPA GAS MB-DLE 407 170/250	...	...
312 3947		GRUPPO RAMPA GAS MB-DLE 410 170/250	...	...
312 3960		GRUPPO RAMPA GAS MB-ZRDLE 405 40/120	...	...
312 3961		GRUPPO RAMPA GAS MB-ZRDLE 407 170/250	...	...
312 3962		GRUPPO RAMPA GAS MB-ZRDLE 410 170/250	...	...
Codice	Ind.	Modello	Date inizio	Data fine



Rifer. figura	Descrizione	Codice	Tipo	MB-DLE 405	MB-DLE 403	MB-DLE 407	MB-DLE 410	MB-ZRDLE 405	MB-ZRDLE 407	MB-ZRDLE 410	Data	
											da	a
0001	TUBO	65108838		•	•	•	•	•				
	TUBO	65108839		•	•	•						
0002	PRESSOSTATO GAS GW 150 A5	65075782		•	•	•	•	•				
0003	VALVOLA GAS DUNGS MB-DLE 403	65074736		•								
	VALVOLA GAS DUNGS MB-DLE 405	65074737		•								
	VALVOLA GAS DUNGS MB-DLE 407	65074738			•							
	VALVOLA GAS DUNGS MB-DLE 410	65074739				•						
	VALVOLA GAS DUNGS MB-ZRDLE 405	65074742					•					
	VALVOLA GAS DUNGS MB-ZRDLE 407	65074743						•				
	VALVOLA GAS DUNGS MB-ZRDLE 410	65074744							•			
0004	BOBINA VALVOLA GAS MB-DLE 405-407	65073780		•	•							
	BOBINA VALVOLA GAS MB-DLE 410-412-415	65073782			•							
	BOBINA VALVOLA GAS MB-ZRDLE 410-412 (1)	65073783	1° STADIO						•			
	BOBINA VALVOLA GAS MB-ZRDLE 405-407 (1)	65075181	1° STADIO				•	•				
	BOBINA VALVOLA GAS MB-ZRDLE 410-412 (2)	65073784	2° STADIO						•			
0005	CONTROLLO DI TENUTA DUNGS VPS 504	65074012		•	•	•	•	•	•			

---

## **TARGA MATRICOLA**

---

I dati presenti sulla tariffa e le documentazioni commerciali o tecniche, gli schemi e altre informazioni sono dati a titolo indicativo e validi per un certo periodo. Il COSTRUTTORE si riserva la facoltà di modificare la presentazione, la forma, la dimensione, la concezione o la materia dei suoi prodotti.